

## Bodenbelag Linoleum Marmoleum Slate 2,5 mm

Bodenbelag aus **Linoleum** DIN EN ISO 24011, mit **werkseitiger Oberflächenvergütung**,

*Topshield 2, doppelt UV-vernetzt,*

*CO<sub>2</sub> - neutrale Herstellung Cradle to Gate,*

*entspricht den Anforderungen des Blauen Engel und des Natureplus e.V.,*

Einstufung DIN EN ISO 10874 **Klasse 34** (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),

**antistatisch**, Aufladungsspannung im Begehversuch gemäß DIN EN 1815 max. 2 kV,

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 **ca. 5 dB**,

**geeignet für Stuhlrollen** DIN EN 12529 Typ W,

Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 **Cfl-s1**,

*brandtoxikologisch unbedenklich,*

Bewertungsgruppe Rutschgefahr **R 10** gemäß BGR 181,

beständig gegen **Öle, Fette und Zigarettenlut**,

**Art der Nutzung** geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung,

Dicke **2,5 mm**,

in Bahnen, Bahnenbreite **200 cm**,

Oberfläche **geprägt**, einfarbig, **Schieferoptik**,

Wegen **Farbkonzept** Farbton nach **NCS-Farbcode** ....., **NCS Farbcode des Belages eintragen**

Wegen **Beleuchtungskonzept** geforderter **Lichtreflexionswert** ....., **Angabe LRW des Bodenbelages**

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Belag, Hersteller/Typ

**'Forbo Marmoleum Slate 2,5 mm'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

**'geeigneter Linoleum Dispersionsklebstoff nach Herstellerangabe'** oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m<sup>2</sup>

**Verfugen** des Bodenbelages aus Linoleum,

Bahnenbreite 200 cm, **mit Schmelzdraht**, dem Bodenbelag angepasst,

Hersteller / Typ

**'Forbo Marmoweld'** oder gleichwertig,

Hersteller / Typ

'.....'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m

03.11.2017